Documento del 02/05/2022 pag. 1/1

RAPPORTO DI PROVA
N° 5015/22

CLIENTE:	INDIRIZZO:	COMMESSA:
LORENZONI S.r.l.	**Via Flaminia Km 58,300 – 01033 Civita Castellana (VT)**	710/1/22

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

CAMPIONE$	**Acqua naturale in uscita dalla "fontana AcquaSi" sita a Rignano Flaminio (RM)**		
PUNTO PRELIEVO$	Stacco utile DOPO il filtro	**LUOGO PRELIEVO$**	Piazza IV Novembre – Rignano Flaminio (RM)
CAMPIONATO DA$	LORENZONI S.r.l.	**PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO**	--
DATA CONSEGNA	28/04/2022	**CODICE ACCETTAZIONE**	4/360/22
DATA INIZIO ANALISI	28/04/2022	**DATA FINE ANALISI**	30/04/2022
TIPO DI ANALISI	Acque destinate al consumo umano – Verifica della conformità delle acque al D.Lgs. n°31 del 02/02/2001 e s.m.i.		

PROVE

	Parametro	U.M.	Metodo	Risultato	Incertezza		Valore di parametro D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001
					LFI	LFS	
	Conta Escherichia coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	-	-	0
	Conta Enterococchi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	0	-	-	0

(*) = Prove non accreditate ACCREDIA

Note:
I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità qualora il campione venga consegnato dal cliente e, in generale, quando le informazioni fornite dal cliente su campione/condizioni di prelievo (contrassegnate dal simbolo "$") possono influenzare la validità dei risultati.
Vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza consenso scritto del Laboratorio.

U.M. = unità di misura.
'< n', ove non diversamente specificato, indica un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

L'incertezza di misura riportata è espressa come incertezza estesa U, con un fattore di copertura K=2 e livello di confidenza del 95%. LFI = limite fiduciario inferiore, LFS = limite fiduciario superiore. Se non riportata nel rapporto di prova è comunque possibile richiedere il valore dell'incertezza di misura per le singole prove accreditate al laboratorio.
Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate Accredia.

- Fine del Rapporto di Prova -

Documento firmato digitalmente ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio
Bussoletti Daniele
Ordine Periti Industriali
n° 353 Terni e Provincia