Documento del 21/11/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 11/14/2022

CLIENTE: LORENZONI s.r.l. Via Flaminia Km. 58.300 01033 Civita Castellana VT

COMMESSA: 11 9 2022

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

NOME CAMPIONE	Acqua naturale in uscita dalla "fontana AcquaSi" sita a Rignano Flaminio (RM) ($)
LUOGO PRELIEVO	Piazza IV Novembre – Rignano Flaminio (RM) ($)
PUNTO DI PRELIEVO	Stacco utile dopo il filtro ($)
METODO CAMPIONAMENTO	--
DATA PRELIEVO	15/11/2022 ($)
RESPONSABILE CAMPIONAMENTO	Lorenzoni S.r.l ($)
DATA CONSEGNA	15/11/2022
TIPO DI ANALISI	Acque destinate al consumo umano – Verifica della conformità delle acque al D.Lgs. n°31 del 02/02/2001 e s.m.i.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	U.M.	Metodo	Valore Rilevato	Incertezza LFI	Incertezza LFS	Data inizio e fine analisi	Valore di parametro D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001.
BATTERIOLOGICA							
Enterococchi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	0	--	--	15/11/2022 17/11/2022	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	--	--	15/11/2022 16/11/2022	0

(*) = Prove non accreditate ACCREDIA

Note:
I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il laboratorio declina ogni responsabilità qualora il campione venga consegnato dal cliente e, in generale, quando le informazioni fornite dal cliente su campione/condizioni di prelievo (contrassegnate dal simbolo "$") possono influenzare la validità dei risultati.
Vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza consenso scritto del Laboratorio.

U.M. = unità di misura.
'< n', ove non diversamente specificato, indica un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

L'incertezza di misura riportata è espressa come incertezza estesa U, con un fattore di copertura K=2 e livello di confidenza del 95%. LFI = limite fiduciario inferiore, LFS = limite fiduciario superiore. Se non riportata nel rapporto di prova è comunque possibile richiedere il valore dell'incertezza di misura per le singole prove accreditate al laboratorio.
Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate Accredia.

- FINE DEL RAPPORTO DI PROVA -

Documento firmato digitalmente ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Bussoletti Daniele
Ordine Periti Indutriali
n°353 Terni e Provincia